



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W HRUBIESZOWIE

22-500 Hrubieszów, ul. 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK 6
tel. 84 696 50-10; 84 696 41-51,
fax 84 696 32-00
e-mail: psse.hrubieszow@sanepid.gov.pl

Zw
legut



Hrubieszów, dnia 18 października 2023 r.

ONS.HK.903.1.157.2023

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
w Hrubieszowie
ul. Krucza 20
22-500 Hrubieszów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie zgodnie z § 21 ust.1 pkt.1 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w ramach nadzoru zgodnie z harmonogramem w dniu 10.10.2023 r., nr 77.H.2023 oraz sprawozdaniem z badań wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu nr L.9052.1.1.319.2023 z dnia 16.10.2023 r., stwierdza, że próbki wody pobrane w dniu 10.10.2023 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Hrubieszów z punktów zgodności :

- Hrubieszów, ul. Żeromskiego 29, Szkoła Podstawowa Nr 2 - kran w kuchni - kod próbki 699/319/NW/23 w zakresie parametrów grupy A i entrokoków,
 - Hrubieszów, ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK nr 6, kran w laboratorium zmywalni - kod próbki 700/319/NW/23 w zakresie dodatkowej mikrobiologii parametrów grupy B,
- odpowiadają w badanych zakresach przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Hrubieszowie
[Signature]
mgr Ewa Krasnopolska

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Burmistrz Miasta Hrubieszowa,
3. A/a
A.M.