

[PROJEKT] UMOWA NR PGKiM/ZC/01/07/2024

zawarta w Hrubieszowie w dniu w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie *Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych i klasycznych do kwoty 130 000 zł netto* tj. bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605) pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 919-12-57-274, KRS 0000155601, BDO 000012075, wysokość kapitału zakładowego 19 023 900,00 zł, reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej **„Zamawiającym”**

a

.....
reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej **„Wykonawcą”**.

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie **„Stronami”**.

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu dozowania do dezynfekcji wody spełniającego następujące wymagania:

1. Urządzenie będące przedmiotem zamówienia winno być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, wykonane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, wyprodukowane przy użyciu wyrobów i materiałów posiadających stosowne aprobaty techniczne i atesty przewidziane polskim prawem.
2. Wymagane dane techniczne:
 - 1) Mobilny system dozowania do dezynfekcji wody powinien być przystosowany do dezynfekcji wszelkiego rodzaju ciśnieniowych sieci i instalacji wodociągowych, przemysłowych czy technologicznych przy użyciu ogólnodostępnych środków dezynfekcyjnych takich jak np. podchloryn sodu czy handlowy dwutlenek chloru.
 - 2) Urządzenie powinno być przystosowane do:
 - a) dezynfekcji sieci wodociągowej metodą hydrantową,
 - b) dezynfekcji wewnętrznych instalacji wodociągowych (szkoły, szpitale, obiekty użyteczności publicznej itp.),
 - c) dezynfekcji lub aktywacji źródeł filtracyjnych filtrów ciśnieniowych,
 - d) dezynfekcji zbiorników,
 - e) wprowadzenia innych środków chemicznych do określonych sieci, instalacji czy urządzeń (nadmanganian potasu, antyscalant, korekta pH itp.).
 - 3) Urządzenie całkowicie niezależne od zewnętrznego źródła energii elektrycznej
 - 4) Winno umożliwić dozowanie środka dezynfekcyjnego do układów o ciśnieniu operacyjnym do 8 bar.
 - 5) Powinno się składać, co najmniej z następujących podzespołów:

- a) Zbiornika na roztwór środka dezynfekującego o pojemności nie mniejszej niż 50 l, wykonanego z tworzywa odpornego na działanie podchlorynu sodu (PE), zamykanego przy pomocy pokrywy z uszczelką, zapobiegającej uwalnianiu się oparów. Zbiornik powinien być wyposażony w mieszadło ręczne, pozwalające na dokładne wymieszanie środka dezynfekującego i doprowadzenie roztworu do konsystencji zgodnej z kartą charakterystyki, lancę ssącą (posiadającą filtr, zawór zwrotny, czujnik rezerwy i czujnik sucha biegu) oraz zawór spustowy umożliwiający łatwe opróżnienie zbiornika na zewnątrz chloratora bez konieczności wyjmowania zbiornika z urządzenia.
- b) Membranowej pompy dozującej, o wydajności, co najmniej 7 l/h przy ciśnieniu tłoczenia co najmniej 8 bar, pracującej przy zasilaniu 230 V / 50 Hz (z uwagi na konieczność płynnego sterowania pracą pompki dozującej nie dopuszcza się zastosowania zasilania na prąd stały). Pompka powinna posiadać wyświetlacz oraz panel sterowania, umożliwiający kontrolę nastawy urządzenia oraz wielkości dozy. Regulacja pracą urządzenia powinna być możliwa zarówno z poziomu wyświetlacza poprzez przyciski sterujące, jak również z wykorzystaniem pokrętła mechanicznego zmieniającego fizycznie skok pracy pompy. Pompka powinna zapewniać płynną regulację dozowania w trybie wewnętrznym (z możliwością wyboru trybu pomiędzy procentowym, litry/godzinę, skoki/minutę) oraz w trybie zewnętrznym, proporcjonalnie do przepływu (po doprowadzeniu do gniazda pompki sygnału impulsowego lub sygnału prądowego 0/4÷20 mA z zewnętrznego przepływomierza lub wodomierza).
- c) Zaworu wielofunkcyjnego zamontowanego bezpośrednio na głowicy pompy dozującej, spełniającego następujące funkcje:
- zabezpieczenie przed dozowaniem środka dezynfekującego w przypadku braku minimalnego ciśnienia 1 bar, np. w wyniku uszkodzenia węża dozującego, rozłączenia instalacji dozowania lub brakiem wody w sieci,
 - zabezpieczenie przed dozowaniem środka dezynfekującego w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia (wyższego niż ciśnienie ustawione na zaworze wielofunkcyjnym), możliwość regulacji ciśnienia na zaworze w przedziale 5–10 bar,
 - zabezpieczenie przed zasysaniem roztworu środka dezynfekującego ze zbiornika przy wyłączonej pompie dozującej (funkcja zaworu zwrotnego). Na odcinku zawór wielofunkcyjny - zbiornik powinien być poprowadzony wąż powrotny.
- d) Elastycznego zbrojonego węża dozującego, o długości, co najmniej 4 metrów, średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 6 mm oraz grubości ścianek nie mniejszej niż 3 mm, zakończonego końcówką z zaworem zwrotnym.
- e) Wewnętrznego systemu zasilania, składającego się z żelowego akumulatora wraz z prostownikiem oraz inwertera. Zadaniem inwertera jest zamiana prądu stałego na prąd zmienny, który wykorzystywany jest do zasilania pompy membranowej. Pojemność nominalna akumulatora nie powinna być niższa niż 75 Ah przy napięciu nominalnym nie mniejszym niż 12 V, aby zapewnić, co najmniej 24 godzinną pracę urządzenia, bez konieczności stosowania zewnętrznego źródła zasilania. Urządzenie powinno być wyposażone w gniazdo DC 12 V (do zasilania z zewnętrznego akumulatora) oraz gniazdo AC 230 V (do awaryjnego zasilania z sieci elektrycznej lub agregatu prądotwórczego z jednoczesnym ładowaniem wewnętrznego akumulatora urządzenia). Do urządzenia powinny być dostarczone przewody przejściowe 12 V i 230 V.
- f) Zewnętrznego pulpitu sterowniczego, umożliwiającego wybór sposobu zasilania pomiędzy 230 V a 12 V oraz pokazującego aktualny poziom naładowania akumulatora.
- g) Co najmniej czterech pompowanych kół jezdnych, ułożonych symetrycznie, pozwalających na transport urządzenia w trudnym terenie. W celu ułatwienia użytkownika, koła z tyłu urządzenia powinny być obrotowe i wyposażone w hamulcowe zatraski, które zabezpieczają przed samoistnym przemieszczaniem się urządzenia.

- h) Przynajmniej dwóch uchwytów, umiejscowionych z przodu i z tyłu urządzenia, ułatwiających przemieszczanie urządzenia.
 - i) Pokrywę komory chemicznej, posiadającą regulację wysokości otwarcia. Pokrywa powinna być zabezpieczona uszczelką, która po zamknięciu pokrywy zabezpiecza przed ulatnianiem się oparów.
 - j) Ramy ze stali nierdzewnej, stanowiącej stelaż urządzenia, wyposażonej w uchwyty do mocowania do urządzenia pasów ściągających w trakcie transportu urządzenia na innym pojeździe.
- 6) Wszystkie elementy wyposażenia powinny znajdować się w jednej zewnętrznej obudowie, wewnątrz której będą umieszczone dwie odrębnie zamykane zamkami systemowymi komory: chemiczna i elektryczna:
- a) W komorze chemicznej odpornej na działanie agresywnych oparów i środków powinna się znajdować pompka dozująca, zbiornik środka dezynfekującego, zawór wielofunkcyjny, wąż. Z uwagi na wymagania dot. BHP komora chemiczna powinna pełnić jednocześnie funkcję wanny wychwytowej, która zapewni całkowite przejście środka dezynfekcyjnego w przypadku rozszczelnienia któregokolwiek z elementów w tej komorze. Dlatego wymaga się, aby wanna wychwytowa jak również jej pokrywa stanowiły dwa jednolite odlewy w wykonaniu odpornym na działanie środków chemicznych tj. PE lub kompozyt (z uwagi na możliwość występowania wstrząsów w trakcie transportu chloratora nie dopuszcza się łączenia elementów poprzez spawanie czy klejenie). Całkowita pojemność wanny wychwytowej musi być większa o min 20% od pojemności zbiornika środka dezynfekcyjnego.
 - b) W komorze elektrycznej powinny się znajdować wszystkie elementy wewnętrznego systemu zasilania.
- 7) Zewnętrzna obudowa mieszcząca obie komory powinna być wykonana z pomalowanej proszkowo stali nierdzewnej, w jakości nie gorszej niż 304L (z uwagi na konieczność pracy urządzenia w trudnym terenie, przy działaniu niekorzystnych czynników atmosferycznych). Dodatkowo cały chlorator powinien być wyposażony również w plandekę ochronną osłaniającą go przed działaniem deszczu.
- 8) Chlorator powinien posiadać możliwość podłączenia końcówek dozujących, pozwalających na jego podłączenie bezpośrednio do hydrantu, rurociągu lub instalacji wodociągowej.
- 9) Dodatkowo, urządzenie powinno posiadać przyłącza do zabudowy układu sterującego wydajnością pompki dozującej (w zależności od stężenia chloru w dezynfekowanej wodzie) przy zastosowaniu metody hydrantowej i analizatora chloru (wyposażenie opcjonalne niebędące przedmiotem dostawy, pozwalające na utrzymanie stałego stężenia chloru w wodzie, niezależnie od przepływu wody poprzez wprowadzenie poprzez hydrant do głównego wodociągu rurki dozującej i pomiarowej). W zakresie przyłączy wymagane jest zastosowanie, co najmniej hermetycznego gniazda zasilającego analizator chloru, hermetycznego gniazda sterującego pracą pompki dozującej w zależności od stężenia chloru oraz przyłącza montażowego zlokalizowanego na zewnętrznej obudowie chloratora umożliwiającego montaż analizatora. Na etapie szkolenia personelu Dostawca chloratora zobowiązany jest do zademonstrowania na sucho możliwości zabudowy tego układu (wraz z analizatorem) bezpośrednio na chloratorze.
3. Do mobilnego chloratora dodatkowo należy dołączyć:
- 1) Zestaw hydrantowy ruchomy umożliwiający wprowadzenie rurki dozującej do hydrantu (rurka powinna posiadać możliwość regulacji głębokości jej wprowadzenia do hydrantu); zestaw powinien być zakończony szybkozłączką umożliwiającą sprawne podłączenie do przewodu dozującego chloratora;
 - 2) Zestaw przyłączeniowy do zaworu antyskażeniowego zakończony z jednej strony gwintem GZ 1/4" a z drugiej szybkozłączką;

- 3) Zestaw wtryskowy do rurociągu;
 - 4) Plandekę ochronną dopasowaną do chloratora i wyposażoną w ściągacze i suwaki umożliwiające jej łatwy montaż i demontaż na urządzeniu.
4. Dodatkowe wymagania:
- 1) Z uwagi na wysoki reżim bezpieczeństwa wody oraz obostrzenia w stosowaniu środków chemicznych, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych. Oferowany chlorator musi być użytkowany, co najmniej od roku, przez co najmniej trzy niezależne przedsiębiorstwa wodociągowe (do oferty należy załączyć referencje lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania).
 - 2) Zamawiający wymaga udzielenia min. 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie począwszy od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego.
 - 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis urządzenia będącego przedmiotem zamówienia na terenie Polski.
5. Zamówienie obejmuje:
- 1) Dostawę i rozładunek kompletnego urządzenia gotowego do pracy.
Adres dostawy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Stacja Uzdatniania Wody ul. Teresówka 14a w Hrubieszowie. Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
 - 2) Uruchomienie oraz sprawdzenie prawidłowości działania dostarczonego urządzenia.
 - 3) Przeprowadzenie szkolenia operatorów urządzenia – wskazanych przez Zamawiającego pracowników – w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzenia.
6. Dokumenty wymagane do odbioru przedmiotu zamówienia:
- 1) aktualny atest PZH, zezwalający na dezynfekcję wody w instalacjach lub sieciach wodociągowych przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wydany na całe urządzenie tj. na chlorator zawierający wszystkie wymienione podzespoły, a nie na jego poszczególne części składowe);
 - 2) kartę katalogową chloratora wydaną przez producenta, poświadczającą spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymogów;
 - 3) kartę gwarancyjną;
 - 4) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim (pełna dokumentacja DTR);
 - 5) certyfikat CE lub dokument/y mu równoważny/e;
 - 6) protokół z przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi i eksploatacji urządzenia będącego Przedmiotem Umowy;

§ 2

Odbiór Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca ustali z Zamawiającym termin dostawy Przedmiotu Umowy oraz termin szkolenia pracowników Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru Przedmiotu Umowy po spełnieniu świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 5 Umowy oraz dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 6 Umowy.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne bądź prawne, w tym niezgodność z wymaganiami opisanymi w § 1 Umowy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) odmowy odbioru Przedmiotu Umowy w całości i zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad z jednoczesnym zachowaniem prawa do dochodzenia kar umownych, o których mowa w § 6 ppkt 1.1 Umowy;
 - 2) odbioru Przedmiotu Umowy z obniżeniem wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy;

§ 3

Terminy

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy wyznacza się od dnia podpisania umowy **do dnia 31 sierpnia 2024 r.**
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji Przedmiotu Umowy jak i opóźnienie w planowanym terminie jego zakończenia.
3. Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest:
4. Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest:

§ 4

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia, na kwotę w wysokości **netto** **zł** (słownie:) co wraz z podatkiem ...% VAT stanowi kwotę brutto w wysokości **zł** (słownie:)
2. Zapłata należności za realizację Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury nie wcześniej niż w dniu obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
4. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty i koszty związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Przedmiotem Umowy oraz uwzględnił wszystkie elementy cenotwórcze w cenie oferty.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania każdorazowo – w treści faktur VAT i/lub innych dokumentów wystawianych w związku z realizacją Umowy – numeru rachunku bankowego znajdującego się aktualnie [tj. najpóźniej na dzień wystawienia danego dokumentu] w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, o którym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz. U. z 2021 r., poz. 685 tj., dalej zwanego: „białą listą podatników VAT”]. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do niedokonywania zmian polegających na usunięciu [wykreśleniu] wskazanego numeru rachunku bankowego z białej listy podatników VAT – w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do upływu terminu płatności należności objętej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą ceny objętego daną fakturą VAT a termin zapłaty tego liczony będzie od momentu podania numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.
8. Zamawiający jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2022.893 z późn.zm.).

§ 5

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji na Przedmiot Umowy.
2. Okres gwarancji liczony jest począwszy od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru.

3. W okresie gwarancji, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego.
4. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z użyciem adresu wskazanego w ofercie Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest powziąć starania by usunąć wadę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia lub w terminie innym uzgodnionym z Zamawiającym.
6. Usunięcie wady potwierdzone zostanie stosownym protokołem podpisanym przez obie Strony Umowy.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
8. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny.
9. Zgłoszenie wad przed upływem terminu rękojmi i gwarancji zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia także po upływie terminu rękojmi i gwarancji.
10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w poniższych wysokościach i przypadkach:
 - 1.1. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy w wysokości 50,00 zł [słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100] za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 1.2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;
 - 1.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i/lub rękojmi za wady – w wysokości 50,00 zł [słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100], za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów usunięcia wad określonych w Umowie lub w stosunku do terminu uzgodnionego z Zamawiającym;
2. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w dostawie Przedmiotu Umowy jest dłuższe niż 30 dni, Zamawiający ma prawo wykorzystać umowne zastępcze prawo wykonania zamówienia u innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Kary umowne naliczone przed zapłatą należności, o której mowa w § 4 ust. 1 zostaną potrącone Wykonawcy z faktury końcowej.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Warunki odstąpienia od umowy

1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

2. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w Umowie, może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 8

Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
 - 1.1. zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości stawki podatku VAT;
 - 1.2. zmiany terminu wykonania zamówienia ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy;
 - 1.3. zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminu płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej;

§ 9

Klauzula informacyjna dot. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych wykonawcy (w tym jego przedstawicieli) i osób wskazanych do kontaktu, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów.
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres administratora, podany powyżej lub na adres: iod@pgkimhrubieszow.pl
3. Administrator będzie przetwarzać pozyskane dane w celu realizacji umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych:
 - wykonawcy jest: art.6 ust.1 lit.b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art.6 ust.1 lit.c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego m.in. z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, art.6 ust.1 lit f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora;
 - osób wskazanych do kontaktu w celu obsługi umowy jest prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie prowadzenia komunikacji związanej z zawarciem i realizacją przedmiotu umowy, przyjmowanie i przekazywanie oświadczeń woli stron umowy, kierowanie ewentualnych reklamacji i roszczeń, a po zakończeniu umowy niezbędność do ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne obsługujące administratora, podmioty świadczące usługi windykacyjne lub dostawcy usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, następnie przez okres 5-ciu kolejnych lat kalendarzowych ze względu na przepisy o rachunkowości. W przypadku roszczeń dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

7. Ma Pani/Pan prawo:
 - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa),
 - ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO - na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych wykonawcy jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych osób wskazanych do kontaktu w celu obsługi umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego jej wykonania.
9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
10. Dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zostały pozyskane przez administratora od wykonawcy.
11. Dane osobowe wykonawcy, osób wskazanych do kontaktu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
4. Strony zgodnie ustalają, że w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o każdorazowej zmianie adresu, poczty elektronicznej oraz numerów telefonów. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencja przesłana na ostatnio wskazany przez Wykonawcę adres lub adres poczty elektronicznej – będzie traktowana przez Strony jako doręczona: w przypadku poczty elektronicznej z chwilą ich przesłania, w przypadku poczty tradycyjnej z chwilą doręczenia Wykonawcy pierwszego awiza.
5. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 1 egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY: